

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе на понижение цены контракта № 73-11/А по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения здания (общежитие № 1), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8, и здания (общежитие № 15), расположенного по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4 (далее – открытый аукцион, аукцион)

1. Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:

На открытый аукцион на понижение цены контракта выставляется 1 (один) лот: выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения здания (общежитие № 1), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8, и здания (общежитие № 15), расположенного по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4 (далее по тексту – работы) в объеме, предусмотренном документацией об аукционе.

Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (субподрядчиками) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед субподрядчиком (субподрядчиками) – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается в письменном виде с Заказчиком.

Требуемое качество и надежность выполняемых работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, определяются документацией об аукционе, включая приложения к ней (приложения к документации об аукционе являются неотъемлемой частью документации об аукционе).

Более подробная информация содержится в настоящей документации об аукционе (включая приложения к документации об аукционе, в том числе, проект контракта).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ), требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик:

Невыполнение требований, установленных настоящим пунктом, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе.

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией о проведении открытого аукциона (Приложение №1 к документации открытого аукциона).

Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник размещения заказа изучил всю документацию об аукционе (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации об аукционе и согласен с условиями участия в аукционе, содержащимися в документации об аукционе (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка. При подаче заявки в письменной форме участник должен также представить электронную копию своей заявки.

Электронная копия заявки должна быть представлена на компакт-диске (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW) или USB-flash. Диск (USB-flash) должен быть вложен в конверт, подшиваемый в состав заявки в письменной форме.

Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов документов: Microsoft Word Document (*.doc, *.docx), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf). Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования

их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле находится.

Электронные версии документов должны полностью соответствовать бумажным версиям документов. Наличие между ними расхождений является безусловным основанием для отклонения заявки.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски несоблюдения сроков доставки заявок и нарушения целостности заявок, связанные с выбором способа доставки.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ: участником размещения заказа должны быть предоставлены исчерпывающие и достоверные сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, включая сведения о строительных материалах (изделиях), используемых при выполнении работ (наименование, марка, информация о производителе), и иная информация о характеристиках выполняемых работ в соответствии с требованиями Приложения №2 к документации об аукционе (Технического задания).

При описании работ, строительных материалов (изделий), используемых при выполнении работ, не допускаются указания «или эквивалент», «не более», «не менее», «ориентировочно», «примерно», «~», «±» и иные тому подобные указания.

При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие в аукционе не должна содержать противоречивых сведений.

Сведений, представленных участником размещения заказа, должно быть достаточно для получения Заказчиком полного представления о выполняемых работах и соответствии выполняемых работ потребностям Заказчика.

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным документацией об аукционе:

-копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом размещаемого заказа:

-лицензии на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, или договор с организацией, имеющей такую лицензию (либо предварительный договор с такой организацией, гарантийное письмо от такой организации), а также лицензию этой организации на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

-свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, к следующим видам работ¹:

10. Монтаж металлических конструкций.

В случае отсутствия допуска на указанный вид работ, участник размещения заказа должен предоставить свидетельство саморегулируемой организации о допуске к выполнению строительно-монтажных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства – работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624), а также может представить документы, подтверждающие обязательство выполнить соответствующие виды работ привлекаемой участником размещения заказа субподрядной организацией (договор подряда, предварительный договор, гарантийное письмо) и свидетельство о допуске субподрядной организации к таким видам работ.

¹ В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа следующим требованиям:

-непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

-отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участнике размещения заказа.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе

должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа (в том числе на прошивке тома заявки).

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Срок предоставления гарантии качества работ - не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и актов приемки законченных ремонтных объектов, но не более срока эффективной эксплуатации здания, установленного ведомственными строительными нормами ВСН 58-88р.

При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае, если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Место выполнения работ:

- здание (общежитие № 1), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8;

- здание (общежитие № 15), расположенное по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4.

Срок выполнения работ: в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения контракта.

Работы выполняются согласно графику выполнения (производства) работ, разработанному Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с технологическими картами на виды работ, проектной документацией и утвержденному Заказчиком.

5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с указанием порядка формирования цены контракта (цены лота): 11 932 955 рублей.

Валюта, используемая для формирования цены контракта (лота) и расчетов с Подрядчиком (Генеральным подрядчиком): рубль РФ.

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, в том числе, затрат на оплату осуществляемого Заказчиком строительного надзора за ходом выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:

Оплата работ осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: ежемесячно по факту выполнения работ (этапа работ, выполненных в течение месяца) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (этапа работ, выполненных в течение месяца) КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, на основании счетов, счетов-фактур, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику; оставшаяся часть цены контракта – по окончании выполнения работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ КС-2, справок

о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, актов приемки законченных ремонтных объектов, на основании счетов, счетов-фактур, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

7. Возможность заказчика изменить отдельные условия контракта:

В исключительных случаях существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, может быть основанием для его изменения по соглашению сторон, если иное не предусмотрено контрактом или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

8. Требования к участникам размещения заказа:

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, соответствующее (соответствующий) следующим обязательным требованиям к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом размещаемого заказа;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках размещения заказа.

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

Заявки принимаются с 28.06.2011 до 10 ч. 00 мин. 28.07.2011 (красноярского времени (MSK+4)) ежедневно в рабочие дни (с 09-00 до 17-00, обед с 12-30 до 13-00 часов) и до 16-00 в предпраздничные дни, по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-10, тел. +7 (391) 291-27-37(38), адрес электронной почты: goszakaz@sfu-kras.ru.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе:

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (заверенной подписью уполномоченного представителя потенциального участника размещения заказа и синей печатью) либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Запросы, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются.

Заказчик обязан разместить ответ на запрос на официальном сайте в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Участники размещения заказа должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений положений документации об аукционе.

12. Место, дата и время проведения аукциона: 28.07.2011 в 10 ч. 00 мин. (красноярского времени (MSK+4)) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

13. Порядок проведения аукциона и порядок определения победителя аукциона:

В аукционе могут участвовать все участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в аукционе. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей в порядке, установленном документацией об аукционе.

Аукцион на понижение цены контракта проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), о поступивших предложениях о цене контракта, ранжированных по степени увеличения цен начиная с самой низкой и заканчивая наиболее высокой, о наименовании и месте нахождения, фамилии, имени, отчестве, о месте жительства участников, от которых поступили указанные предложения.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Победитель аукциона определяется аукционной комиссией в порядке и в срок, установленный документацией об аукционе.

Для определения победителя аукциона аукционная комиссия рассматривает заявку на участие в аукционе, представленную участником аукциона, предложившим самую низкую цену, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверяет соответствие такого участника требованиям, установленным документацией об аукционе.

В случае, если заявка такого участника или сам участник не отвечают какому-либо из требований, установленных документацией об аукционе, его заявка подлежит отклонению. В случае, если заявка такого участника или сам участник соответствует всем требованиям, установленным документацией об аукционе, данный участник признается победителем аукциона, заявки остальных участников не рассматриваются.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые:

- 1) приемлемы для заказчика;
- 2) не влияют на определение победителя.

Определение заказчиком степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника размещения заказа, не считается нарушением для всех участников размещения заказов, и наоборот.

В случае, если участник аукциона, предложивший самую низкую цену, не признан победителем, аналогичная процедура проверки проводится относительно участника, предложившего следующую цену в порядке ранжирования.

В случае, если заявки всех участников аукциона отклонены указанным образом, аукцион признается несостоявшимся.

Аукционная комиссия оформляет протокол подведения итогов аукциона, который должен содержать решение комиссии о признании участника аукциона победителем аукциона либо об отклонении его заявки с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует участник аукциона, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений

такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе (в отношении каждого участника, заявка которого рассматривалась).

Указанный протокол в день определения победителя аукциона размещается заказчиком на официальном сайте.

14. Предполагаемая дата определения победителя аукциона:

04.08.2011.

15. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, способ, срок и порядок его предоставления в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа обязан перечислить на указанный ниже счет денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта: 596 647 рублей 75 копеек (пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот сорок семь рублей 75 копеек).

Денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

ИНН 2463011853 КПП 246301001

р/с 40503810302000000002

в СФ ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск

БИК 040407592

к/с 30101810100000000592

В назначении платежного поручения участником размещения заказа указывается наименование аукциона (лота), в качестве обеспечения заявки на участие в котором вносятся денежные средства.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, является оригинал или копия платежного поручения. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «банк–клиент», должен быть приложен оригинал или копия выписки из банка, подтверждающей факт перевода денежных средств. В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, считается, что документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником размещения заказа не представлены.

В случае отсутствия наименования аукциона (лота) либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты считается, что документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не представлен.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня размещения заказчиком на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

16. Размер обеспечения исполнения контракта, способ, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта должен соответствовать 30 (тридцати) процентам начальной (максимальной) цены контракта: 3 579 886 рублей 50 копеек (три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 50 копеек).

Исполнение контракта обеспечивается безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, или перечислением заказчику денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на основании соглашения между участником аукциона, с которым заключается контракт, и заказчиком (форма соглашения содержится в приложении к проекту контракта).

Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола подведения итогов аукциона должен предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта.

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

К способам обеспечения исполнения контракта предъявляются следующие требования:

Денежные средства: денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам: ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

ИНН 2463011853 КПП 246301001

р/с 40503810302000000002

в СФ ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск

БИК 040407592

к/с 30101810100000000592

Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). Денежные средства возвращаются подрядчику (генеральному подрядчику) заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по контракту. Письменное требование подрядчика (генерального подрядчика) о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, направленное заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных контрактом обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным в требовании реквизитам в кратчайший срок.

Банковская гарантия: банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – подрядчик (генеральный подрядчик), гарантом - банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию. Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания сторон контракта, предмета контракта и ссылки на основание заключения контракта (протокол и т.п.). Банковская гарантия должна быть безотзывной. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы, указанной в настоящем пункте, и должна быть выражена в российских рублях. Срок действия банковской гарантии должен на три месяца превышать срок исполнения обязательств по контракту. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью в случае неисполнения подрядчиком (генеральным подрядчиком) своих обязательств по контракту в предусмотренные контрактом сроки. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения заказчик направляет в банк только письменное требование с указанием на неисполнение принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. При продлении срока действия контракта срок действия банковской гарантии должен быть продлен соответственно сроку действия контракта. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения бенефициара. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна быть выдана российским банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу. Банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения подрядчиком (генеральным подрядчиком) своих обязательств по контракту (в том числе, частичного неисполнения обязательств, а также неисполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в предусмотренные контрактом сроки или расторжения контракта до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана).

В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта.

17. Сведения о порядке и сроках заключения контракта:

Контракт с победителем аукциона должен быть заключен не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона (форма контракта содержится в Приложении № 3 к документации об аукционе).

Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона.

В случае, если только один участник допущен к участию в аукционе либо если в аукционе участвовал один участник, контракт заключается с таким участником по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), сниженную на «шаг аукциона». Единственный участник не вправе отказаться от заключения контракта по указанной цене.

При уклонении победителя аукциона от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракт.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на понижение цены контракта № 73-11/А по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения здания (общезитие № 1), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8, и здания (общезитие № 15), расположенного по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4 (далее – открытый аукцион, аукцион)

_____ указывает фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона

Изучив соответствующую документацию об аукционе, _____ указывает фирменное наименование (наименование) (для юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе (включая все приложения к ней), всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе и Правилах размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила).

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации об аукционе и Правилах, и готовы поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях документации об аукционе и проекта контракта.

Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, в том числе сведения о строительных материалах (изделиях), используемых при выполнении работ¹ (наименование, марка, информация о производителе):

Иная информация о характеристиках работ в соответствии с требованиями Приложения №2 к документации об аукционе (Технического задания) (описание работ): _____
(может быть оформлено в виде приложения к заявке)

В случае признания нашей заявки победившей в аукционе, обязуемся подписать контракт на установленных документацией об аукционе и проектом контракта условиях, в установленный срок.

Приложение: на _____ листах в _____ экз.

(должность)

(подпись, расшифровка – Ф.И.О.)

¹ В соответствии с требованиями п. 2 документации об аукционе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения здания (общежитие № 1),
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8, и здания (общежитие № 15),
расположенного по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4 (далее – работы)**

Проектная документация шифр 3/08-13-ЭОМ (далее – проектная документация) является неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе, а именно Технического задания (Приложение №2 к документации об аукционе) и размещена на сайте www.sfu-kras.ru.

Использование проектной документации третьими лицами (в том числе, участниками размещения заказа) допускается в пределах, определяемых согласно положениям части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Третьи лица (в том числе, участники размещения заказа) не вправе совершать действий, могущих повлечь нарушение охраняемых прав автора произведения (проектно-сметной документации) и правообладателя. Не допускается без согласия автора проектной документации внесение в проектную документацию изменений, сокращений и дополнений, снабжение проектной документации при ее использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (в том числе, в целях подготовки заявки на участие в аукционе).

Высокое качество выполняемых работ должно обеспечиваться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях ремонтных работ. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004).

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Необходима организация мероприятий по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика (Генерального подрядчика) в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям:

-настоящей документации об аукционе, включая приложения к ней;

- проектной документации шифр 3/08-13-ЭОМ;

- требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты (паспорта) качества и соответствия нормам пожарной

безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации.

Без согласования с представителями Управления по РиБЖД Заказчика не допускается снятие, перенос и отключение приборов пожарно-охранной сигнализации.

Для проведения работ по ремонту инженерных сетей и оборудования должны быть привлечены специально обученные лица с предоставлением квалификационных аттестатов работников, имеющих доступ к инженерным сетям

Работы выполняются с использованием строительных материалов (изделий) Подрядчика (Генерального подрядчика), предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Строительные материалы (изделия), согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Применяемые строительные материалы (изделия) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Используемые при выполнении работ строительные материалы (изделия) должны иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным нормам и противопожарным нормам, в случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Цветовые решения отделочных материалов согласовываются в письменном виде с Заказчиком.

Перечень работ при составлении смет должен соответствовать проектной документации шифр 3/08-13-ЭОМ.

Участникам размещения заказа, работающим по упрощенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости работ руководствоваться письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10.

Таблица № 1.

Перечень основных данных и требований	Расшифровка данных и требований
1. Наименование, адрес ремонтируемых объектов	Здание (общежитие № 1), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8; Здание (общежитие № 15), расположенное по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4.
2. Основание для ремонта	Акты осмотра, предписание Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, проектная документация шифр 3/08-13-ЭОМ, разработанная сторонней организацией
3. Особые условия проведения ремонта	Жилые здания (общежитие №1 и №15).
4. Характеристика существующих зданий, подлежащих ремонту	1. Здание (общежитие № 1), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8. Год постройки - 1970, число этажей – 5, общая площадь – 5101,3 м2, объем здания – 18027 м3; Фундамент – бетонный ленточный; стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты, кровля - шифер по деревянной обрешетке. 2. Здание (общежитие № 15), расположенное по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4. Год постройки - 1973, число этажей – 5, общая площадь – 4961 м2; объем здания – 17369 м3; Фундамент – бетонный, ленточный; стены – кирпичные; перегородки – панельные; перекрытия – железобетонные; крыша – шифер.
5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам	Конструктивные решения и материалы принимать согласно дефектным ведомостям, проектной документации шифр 3/08-13-ЭОМ (Ремонт сетей электроснабжения общежития №1). <i>Электромонтажные работы</i> При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических устройств следует соблюдать требования СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, государственных стандартов, технических условий и правил устройства электроустановок. Осветительные и силовые розеточные сети выполняются кабелем с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не поддерживающим горение ВВГнг

	<p>и ВВГ-нг-LS;</p> <p>Прокладку сетей освещения и силовых сетей выполнить в кабель-каналах настенных либо напольных, гофрированных трубках, металлорукавах; скрыто - в готовых бороздах под штукатурку в гофрированных трубках, в пустотах плит перекрытий в зависимости от дефектной ведомости на помещение.</p> <p>Для разводки кабелей установить коробки с кабельными вводами 100*100*50 для открытой проводки;</p> <p>Соединения, ответвления и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться в соответствии с ПУЭ п. 2.1.21.</p> <p>Обеспечить раздельную прокладку силовых и слаботочных кабелей и проводов с расстоянием между трассами не менее 0,5 м.</p> <p>Освещение выполнить светильниками, встраиваемыми в подвесной потолок, или накладными с люминесцентными лампами с электронной пускорегулирующей арматурой в зависимости от типа потолка.</p> <p>лампы для светильников использовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 36W/54 G13 Philips или эквивалент с характеристиками не хуже: - номинальное напряжение – не менее 103 В; - мощность – не более 36 Вт; - цоколь - G13; - световой поток – не менее 2500 лм; - световая отдача - не более 69,4 лм/Вт; - размеры (ДхL)- не более 28x1214 мм - 18W/54 G13 Philips или эквивалент с характеристиками не хуже: - номинальное напряжение – не менее 60 В; - мощность – не более 18 Вт; - цоколь - G13; - световой поток – не менее 1200 лм; - световая отдача - не более 66,7 лм/Вт; - размеры (ДхL)- не более 26x604 мм <p>Через стены кабель прокладывать в отрезках пластиковых труб.</p> <p>По коридору (общезитие №15) предусмотреть заземление, провести измерение сопротивления изоляции силовых цепей и заземляющих устройств.</p> <p><i>Электромонтажные работы</i> (общезития №1) выполнять в соответствии с проектной документацией №3/08-13 ЭОМ.</p> <p>После монтажа электросетей и оборудования оформить документы согласно ВСН 123-90 «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». Акты испытаний предоставить Заказчику.</p> <p><i>Работы по охранно-пожарной сигнализации.</i></p> <p>Ремонтные работы по пожарно-охранной сигнализации выполнять согласно РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».</p> <p>На время выполнения ремонтных работ необходимо произвести снятие с консервацией для последующей обратной установки приборов охранно-пожарной сигнализации. После проведения ремонтных работ установить в плиты подвесного потолка с помощью монтажного устройства дополнительные дымовые извещатели.</p> <p>После проведения ремонта систему пожарно-охранной сигнализации сдать представителям службы РиБЖД Заказчика.</p>
<p>6. Данные для составления сметной документации</p>	<p>Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен при составлении сметной документации руководствоваться Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1. При определении сметной стоимости ремонтных работ документация составляется в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по статьям к СМР, оборудованию и пусконаладочным работам, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами.</p> <p>В сметной стоимости работ должен быть заложен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2% и затраты на осуществление строительного надзора в размере 2,14% согласно постановлению Правительства РФ № 468 от</p>

	<p>21.06.2010, временные здания и сооружения в размере 0,9%.</p> <p>Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать, согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные уполномоченным органом на момент составления сметы.</p> <p>При составлении сметной документации учитывать следующие требования:</p> <p>1. Все виды по разборке принимать по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», при отсутствии расценок в данных справочниках допускается использовать справочники на строительные работы, с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов.</p> <p>2. Изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным справочникам, не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, в исключительных случаях - по прайс-листам или счетам-фактурам соответствующих поставщиков.</p> <p>3. Все принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в конце сметы.</p>
7. Срок выполнения ремонтных работ	В течение 3 (трех) месяцев с момента заключения контракта. Работы выполняются согласно графику выполнения (производства) работ, разработанному Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с технологическими картами на виды работ, проектной документацией и утвержденному Заказчиком.
8. Количество экз. сметной документации	Согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНДсмета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде.
9. Особые условия	Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается в письменном виде с Заказчиком. Производство работ на объектах согласовывать со службами управления по РиБЖД Заказчика

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

Наименование объекта: Здание (общежитие № 1), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы.				
1.	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6	шт.	12	
2.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	12,3	
3.	Демонтаж ящика с понижающим трансформатором	шт.	7	
4.	Демонтаж световых настенных указателей	100 шт.	0,25	
5.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	3,32	
6.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	1,87	
Раздел 2. Монтажные работы				
Электроснабжение				
7.	Установка металлических конструкций под оборудование	т	0,0377	
8.	Монтаж блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм на металлическом основании	шт.	1	Марка ВРУ в соответствии с проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ
9.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10 м2	0,12	
10.	Монтаж щитков осветительных на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6, в том числе: - Щиток металлический АВР 380В 10А IP41 - Корпус щита ЩРН-9з-1	шт. шт. шт.	2 1 1	
11.	Монтаж щитков осветительных в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6, в том числе: - корпус щита ЩРВ-24 (с замком, 390x340x120) -- корпус щита ЩРВ-18М (с замком, 305x390x120)	шт. шт. шт.	12 10 2	
12.	Установка прибора защиты, количество подключаемых концов, до 2, в том числе: - Автоматический выключатель 1Р 10А ВА 47-29 х-ка «В» - Автоматический выключатель 1Р 16А ВА 47-29 х-ка «В»	шт. шт. шт.	82 59 23	
13.	Установка прибора защиты, количество подключаемых концов, до 6, в том числе: - Дифференциальный автомат 2р 25А/30мА ИЭК АВДТ-32 - Автоматический выключатель 3Р 20А ВА 47-29 х-ка «С» - Автоматический выключатель 3Р 32А ВА 47-29 х-ка «С» - Автоматический выключатель 3Р 63А ВА 47-29 х-ка «С»	шт. шт. шт. шт. шт.	72 60 1 3 8	
14.	Установка прибора защиты, количество подключаемых концов, до: 12, в том числе: - Дифференциальный автомат 4р 16А/30мА АД-14	шт.	17	
15.	Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2 на конструкции на стене или	шт.	1	Марка ящика ГЗШ В

	колонне, количество зажимов, до 10			соответствии с проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ
16.	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр условного прохода 25 мм, в том числе: - Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55 380x300x120	100 м шт.	0,47 12	
17.	Прокладка лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200, в том числе: - Проволочный лоток 50*200 длина 3000 м - Консоль с опорой ML основание 200	Т м шт.	0,036 9 6	
18.	Прокладка короба по стенам и потолкам	100 м	71,8	Марка кабель-каналов и комплектующие в соответствии с проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ
19.	Прокладка кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1, в том числе: - Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 - Кабель ВВГнг-LS 5*2,5 - Кабель ВВГнг-LS 4*2,5 - Провод ПВЗ-10 мм2 - Провод ПВЗ-95 мм2 - Ответвительный зажим с прокалыванием изоляции EP 95-13	100 м кабеля м м м м м шт.	98,56 8540 400 16 700 200 12	
20.	Установка коробки ответвительной на стене, в том числе: -Коробка ответвительная с кабельными вводами 100x100x50 - Клеммная колодка соединительная с 1 отверстием, 10р 450V, 24A, 4 мм2	шт. шт. шт.	952 952 2856	
21.	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6, в том числе: - Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ с жилой сечением, мм2 - 4	100 м	0,5	
22.	Прокладка провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 70, в том числе: - Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 50 мм2	100 м	0,1	
23.	Установка розетки штепсельной неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	9,51	Марка розеток в соответствии с проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ
24.	Установка розетки штепсельной трехполюсной	100 шт.	0,19	Марка розеток

				в соответствии с проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ
	Электроосвещение			
25.	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт.	7	Марка ящика в соответствии с проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ
26.	Прокладка кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в том числе: - Кабель ВВГнг-LS 3*1,5	100 м	47,8	
27.	Установка коробки ответвительной на стене, в том числе: -Коробка ответвительная с кабельными вводами 100x100x50 -Клеммная колодка соединительная с 1 отверстием, 10p 450V, 24A, 4 мм ²	шт. шт. шт.	804 804 2412	
28.	Установка выключателя одноклавишного неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,72	Марка выключателя в соответствии с проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ
29.	Установка выключателя двухклавишного неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	1,88	Марка выключателя в соответствии с проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ
30.	Установка световых настенных указателей	100 шт.	0,26	Марка светильников в соответствии с проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ
31.	Установка светильников с люминесцентными лампами отдельно на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	1,49	Марка светильников и ламп в соответствии с проектом шифр №3/08-13
32.	Установка светильников с люминесцентными лампами отдельно на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	1,83	Марка светильников и ламп в соответствии с проектом шифр №3/08-13
33.	Установка светильников с люминесцентными лампами, количество ламп -2, в том числе: - Светильник ЛПП 2x36 с ЭПРА IP65; - Лампа OSRAM 36/765 или эквивалент с	100 шт. шт. шт.	1,63 163 333	

	<p>характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мощность – не более 36 Вт; - световой поток – не менее 2500 лм; - цветовая температура – не более 6500 К - индекс цветопередачи – не менее 70 - цоколь – G13 - длина – не менее 1200 мм - диаметр – не менее 26 мм 			
34.	<p>Установка светильников с люминесцентными лампами, количество ламп -1, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник ЛПП 1x36 с ЭПРА IP65; - Светильник ЛПП 1x18 с ЭПРА IP65; - Лампа OSRAM 18/765 или эквивалент с характеристиками не хуже: - мощность – не более 18 Вт; - световой поток – не менее 1050 лм; - цветовая температура – не более 6500 К - индекс цветопередачи – не менее 70 - цоколь – G13 - длина – не менее 590 мм - диаметр – не менее 26 мм - Лампа OSRAM 36/765 или эквивалент с характеристиками не хуже: - мощность – не более 36 Вт; - световой поток – не менее 2500 лм; - цветовая температура – не более 6500 К - индекс цветопередачи – не менее 70 - цоколь – G13 - длина – не менее 1200 мм - диаметр – не менее 26 мм 	<p>100шт.</p> <p>шт.</p> <p>шт.</p> <p>шт.</p> <p>шт.</p>	<p>0,04</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	
35.	<p>Установка светильника потолочного или настенного с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник НБУ 12-75 - Лампа накаливания мощность 75Вт 	<p>100 шт.</p> <p>шт.</p> <p>шт.</p>	<p>0,05</p> <p>5</p> <p>5</p>	
36.	<p>Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250 - Светильник ЖКУ 250 со стеклом или эквивалент с характеристиками не хуже: - коэффициент полезного действия - не менее 0,85 - цоколь – E40 - коэффициент использования по освещенности – не более 0,35; - степень защиты оптического стекла – не менее IP53 - степень защиты отсека ПРА – не менее IP23 - масса - не более 6,8 кг 	<p>100 шт.</p> <p>шт.</p> <p>шт.</p>	<p>0,15</p> <p>15</p> <p>15</p>	
	Заземление			
37.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,8013	
38.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,8013	
39.	Установка заземлителя горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	4	
40.	Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160	100 м	0,2	
41.	Прокладка проводника заземляющего из медного	100 м	0,35	

	изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям, в том числе: - Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм ²			
	Раздел 3. ПНР			
42.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (для 4- и 5 проводных)	1 линия	21	
43.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	130	
44.	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	151	
45.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,18	
	Раздел 4. Уборка строительного мусора			
46.	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	1 т	0,949	
47.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1	1 т	0,949	

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

Наименование объекта: Здание (общежитие № 15), расположенное по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт электрических сетей в комнатах				
Разборка				
1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	7,6	
2	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,4	
3	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	2,6	
4	Демонтаж Блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт.	3	
Монтаж устройств				
5	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10 м2 ниш	0,256	
6	Короб пластиковый по стенам и потолкам, в том числе: - Кабель-канал ПВХ 25*16	100 м	69,9025	
7	Прокладка кабелей и проводов в коробах, сечение, мм2, до 6, в том числе: - Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 - Провод ШВВП 2*0,75	100 м м м	64,03 6400 3	
8	Прокладка кабелей и проводов в коробах, сечение, мм2, до: 35, в том числе: - Кабель ВВГнг-LS 3*4	100 м	12	
9	Установка коробки ответвительной на стене, в том числе: - Коробка ответвительная с кабельными вводами 100x100x50	шт.	160	
10	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 4x35, в том числе: Кабель ВВГнг 4*35	100 м трассы	2	
11	Установка заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр, мм 16	10 шт.	2,5	
12	Прокладка проводника заземляющего скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 12 мм	100 м	0,5	
13	Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 12	100 м	0,24	
14	Прокладка проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, в том числе: провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм2	100 м	2	
15	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм, в том числе: корпус ЩО-70 (2200x800x600) в сборе	шт.	3	

16	Установка переключателя на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 400, в том числе: рубильник ВР32 - 37А70220-00 УХЛ3 400А	шт.	1	
17	Установка рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250, в том числе: рубильник РБ 250А	шт.	5	
18	Установка прибора защиты количество подключаемых концов, до: 6, в том числе: - Автоматический выключатель ВА 57Ф35 380В 250А - Автоматический выключатель ВА 57Ф35-340010-20 380В 160А	шт. шт. шт.	5 4 1	
19	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 400, в том числе: - Вставка плавкая ПН-2 400А; - Контакт-основание предохранителя ПН-2 400А	шт. шт. шт.	3 3 3	
20	Установка щитков в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6, в том числе: корпус щитка ЦРВ-24 (с замком, 390х340х120)	шт.	16	
21	Установка прибора защиты, количество подключаемых концов, до: 2, в том числе: автоматический выключатель 1Р 25А ВА 47-29 х-ка «С»	шт.	180	
22	Установка прибора защиты, количество подключаемых концов, до: 6, в том числе: автоматический выключатель 3Р 63А ВА 47-29 х-ка «С»	шт.	16	
23	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм ² , до 10	100 жил	1,6	
24	Установка выключателя: одноклавишного утепленного типа при скрытой проводке, в том числе: - Выключатель одноклавишный для скрытой проводки - коробка установочная для твердых стен синяя d68x45мм	100 шт. шт. шт.	1,6 160 160	
25	Установка розетки штепсельной: утепленного типа при скрытой проводке, в том числе: - Розетка 2-м с/у со шторками 16А белая РС16-254-18 - коробка установочная для твердых стен синяя d68x45мм	100 шт. шт. шт.	6,4 640 640	
26	Установка светильников отдельно на штырях с количеством ламп в светильнике 1, в том числе: - Светильник ЛПП 1x18 IP 65 с ЭПРА - Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ -20	100 шт. шт. шт.	0,4 40 40	
27	Установка светильников с люминесцентными лампами отдельно на штырях с количеством ламп в светильнике: 2, в том числе: - Светильник ЛПП 2*36 IP65 с Электронным ПРА - Лампы люминесцентные 36Вт/640 (теплый свет)	100 шт. шт. шт.	2,7 270 540	
28	Установка светильников с люминесцентными лампами отдельно на штырях с количеством ламп в светильнике: 1, в том числе: - Светильник аварийный серии MARS с лампой или эквивалент с характеристиками не хуже: - время работы в аварийном режиме – не менее 1 ч; - световой поток в аварийном режиме – не менее 100 лм; - напряжение батареи NiCd не менее 3,6В - разряд батареи – не менее 1,5Ач; - мощность лампы – не более 6Вт;	100 шт.	0,1	

	- цоколь – G5 - масса светильник – не более 0,9 кг;			
29	Установка счетчиков на готовом основании: трехфазные, в том числе: - Счетчик электронный (актив. реактив. энергии) Меркурий-230-AR-03R или эквивалент с характеристиками не хуже: - Класс точности при измерении активной энергии (реактивной энергии) не менее 0,5; - номинальное напряжение – 38220/380 - номинальный ток – не более 7,5А; - Максимальный ток в течение 0,5с – не более 150А; - Активная/полная потребляемая мощность каждой параллельной цепи счетчика, не более 1/7,5 Вт/ВА Сохранность данных при перерывах питания, - постоянной информации не менее 40 лет - оперативной информации не менее 10 лет - Диапазон температур, не менее -40 и не более +55°С ; - межповерочный интервал – не менее 10 лет; - масса – не более 1,5 кг	шт.	4	
30	Установка трансформатора тока, напряжение, кВ, до: 10, в том числе: - Трансформатор тока Т-0,66 100/5 с крышкой или эквивалент с характеристиками не хуже: - номинальное напряжение – не более 0,66 кВ; - номинальный первичный ток – не менее 5 и не более 1500А; - номинальный вторичный ток – не более 5А; - класс точности – не менее 0,5; - Номинальная вторичная нагрузка при $\cos \phi=0,8$ не менее 5 ВА	шт.	3	
31	Установка звонка электрического с кнопкой, в т.ч. : - Кн1 - Выключатель кнопочный для звонка; - Звонок дверной 250VT	100 компл. шт. шт.	0,01 1 1	
32	Установка блока на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600, в том числе: - Бесперебойный источник резервного питания (БИРП) 12/1,6 блок источника резервного питания 12В, 1,6А или эквивалент с характеристиками не хуже: - Напряжение питающей сети не менее 187 и не более 242В Номинальное выходное напряжение не менее 11,76 и не более 12,24 В Ток нагрузки при наличии заряженной АБ в течение 3 с - не более 1,6 А Пульсация выходного напряжения (двойная амплитуда) при I ном. и U=187-242 В не более 24 мВ: Величина напряжения на батарее, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, не менее 10,0 и не более 11,1В; Ток заряда АБ, не более 120 мА Масса (без АБ) не более 5,0 кг Рабочая температура не менее + 5 и не более +40 град.С - Аккумулятор 12В/7 Ач	шт. шт. шт.	2 2 2	
33	Установка агрегатов воздушно-отопительных, в том числе: - Агрегат «Тропик» А-3 ТУ 3468-002-33666665-99 или эквивалент с характеристиками не хуже: - мощность – не более 3кВт;	1 агрегат	1	

	-габаритные размеры – не более 600*170*110; - скорость потока – не менее 5,5 м/с; - напряжение сети – не менее 220 и не более 230 В; - масса – не более 5,5 кг.			
	Раздел 2. Уборка строительного мусора			
34	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	1 т	0,154	
35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1	1 т	0,154	
	Раздел 3. Пусконаладочные работы			
36	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,21	
37	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	20	

В случае указания в документации об аукционе марок строительных материалов (изделий) возможно предоставление их эквивалентов, обладающих аналогичными характеристиками.

В случае указания в документации об аукционе размеров строительных материалов (изделий), используемых при выполнении работ, возможно предоставление строительных материалов (изделий), размер которых отличается от указанных не более, чем на 1% (то есть «номинальный размер $\pm 1\%$ »).

В случае предложения эквивалента (иного размера), в заявке указываются данные по предлагаемому строительному материалу (изделию) -эквиваленту (иному размеру).

При описании работ, строительных материалов (изделий), используемых при выполнении работ, не допускаются указания «или эквивалент», «не более», «не менее», «ориентировочно», «примерно», «~», « \pm » и иные тому подобные указания.

КОНТРАКТ № 73/2011-ау/А
на выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения здания (общежитие № 1),
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8, и здания (общежитие № 15),
расположенного по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4

г. Красноярск

«__» _____ 2011 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

победитель аукциона на понижение цены контракта (далее – открытый аукцион, аукцион) (протокол от _____.____.2011) –

_____, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик» («Генеральный подрядчик»), в лице

(указывается должность (без сокращений))

(указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))

действующ___ на основании _____,

(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик (Генеральный подрядчик) выполняет работы по ремонту сетей электроснабжения здания (общежитие № 1), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8, и здания (общежитие № 15), расположенного по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4 (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы на условиях настоящего контракта.

Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (субподрядчиками) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед субподрядчиком (субподрядчиками) – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается в письменном виде с Заказчиком.

1.2. Объем, содержание работ, промежуточные сроки выполнения работ определяются проектной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ, техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), дефектной ведомостью (Приложение № 2 к настоящему контракту), графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему контракту), сметной документацией (Приложение № 4 к настоящему контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС _____ (_____) / НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых

затрат на обеспечение выполнения работ, в том числе, затрат на оплату осуществляемого Заказчиком строительного надзора за ходом выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

2.2. Оплата работ осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: ежемесячно по факту выполнения работ (этапа работ, выполненных в течение месяца) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (этапа работ, выполненных в течение месяца) КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, на основании счетов, счетов-фактур, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику; оставшаяся часть цены контракта – по окончании выполнения работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, актов приемки законченных ремонт объектов, на основании счетов, счетов-фактур, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

3. Место, сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ:

- здание (общежитие № 1), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8;
- здание (общежитие № 15), расположенное по адресу: г. Красноярск, пер. Якорный, 4.

3.2. Срок выполнения работ: в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения контракта.

Работы выполняются согласно графику выполнения (производства) работ, разработанному Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с технологическими картами на виды работ, проектной документацией и утвержденному Заказчиком.

4. Обязанности Сторон

Для выполнения настоящего контракта:

4.1. Заказчик:

-осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) на действующем объекте;

-приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта;

-в трехдневный срок с момента предъявления актов приемки выполненных работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком), производит приемку и подписывает акты приемки выполненных работ (при отсутствии замечаний), акты приемки законченных ремонт объектов, составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика (Генерального подрядчика). Несет ответственность за принятые объемы работ;

-вправе требовать от Подрядчика (Генерального подрядчика) своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости вправе устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц;

-производит оплату работ.

4.2. Подрядчик (Генеральный подрядчик):

-выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему;

-производство работ на объектах согласовывает со службами управления по РибЖД Заказчика;

-участвует в приемке результата работ в соответствии с требованиями настоящего контракта;

-безвозмездно устраняет недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта, проектно-сметной документацией шифр 3/08-13-ЭОМ, действующими ГОСТ, СНИП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, правилами техники безопасности;

-по окончании работ по настоящему контракту Подрядчик (Генеральный подрядчик) очищает объект от мусора, вывозит за пределы площадки технику, инвентарь, временные сооружения и иное, принадлежащее Подрядчику (Генеральному подрядчику) имущество, в течение 5 дней после окончания выполнения работ. Вывоз строительного мусора для последующей утилизации должен производиться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с действующим законодательством.

5. Условия выполнения работ и порядок приемки

5.1. Ежемесячно, по завершении выполнения работ (этапа работ, выполненных в течение месяца) Подрядчик (Генеральный подрядчик) представляет Заказчику акты приемки выполненных работ в соответствии с установленными формами (КС-2), справку о стоимости работ и затрат (КС-3).

5.2. В случае несоответствия выполненных работ смете, составляется соответствующий двухсторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан в течение пяти рабочих дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации.

5.3. Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязуется выполнять требования нормативных документов по охране труда и противопожарной безопасности, а также требования пропускного и внутриобъектного режима, действующего в организации, а Заказчик создать условия в рабочей зоне, отвечающие требованиям безопасности труда и противопожарной безопасности.

5.4. Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ ежемесячно, с учетом требований настоящего контракта, согласно СНиП и иным техническим нормам на данные виды работ.

5.5. Рабочая приемка результата работ производится с участием полномочных представителей Заказчика и Подрядчика (Генерального подрядчика) посредством наружного осмотра выполненных работ в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика (Генерального подрядчика) о готовности результата работ к сдаче. Результаты приемки оформляются актами приемки выполненных работ (этапа работ), актами приемки законченных ремонтных работ объектов.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатков Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

- безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае, если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и актов приемки законченных ремонтных работ объектов, но не более срока эффективной эксплуатации здания, установленного ведомственными строительными нормами ВСН 58-88р.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет один процент от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик (Генеральный подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае, если работы выполнены Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с отступлением от контракта, в том числе, Приложений к нему, в части определения материалов, используемых для производства работ, вне зависимости от того, ухудшило ли это результат работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика (Генерального подрядчика) уплаты штрафной неустойки в размере 10 (десять) процентов цены контракта.

6.6. Уплата пени (штрафа, неустойки) не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

9. Порядок расторжения контракта

9.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте университета www.sfu-kras.ru.

11.5. Исполнение контракта обеспечено: _____.*

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Подрядчик (Генеральный подрядчик):	Заказчик:
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
Юридический адрес / E-mail: т/ф: . ИНН/КПП Платежные реквизиты: р/с к/с БИК	
Подрядчик (Генеральный подрядчик)	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	_____/Е.А. Ваганов/ М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчик (Генеральный подрядчик)	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Подрядчик (Генеральный подрядчик)	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик (Генеральный подрядчик)	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подрядчик (Генеральный подрядчик)	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

**СОГЛАШЕНИЕ № _____
об обеспечении исполнения контракта**

г. Красноярск

«__» _____ 2011 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», «Залогодержатель», в лице

_____ (указывается должность (без сокращений))

_____ (указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))

действующ__ на основании _____, и
(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)

участник _____, с которым заключается контракт № _____ –

именуем__ в дальнейшем «Залогодатель», в лице

_____ (указывается должность (без сокращений))

_____ (указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))

действующ__ на основании _____, и
(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», руководствуясь пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому способ обеспечения исполнения обязательства может быть предусмотрен договором, заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Залог в силу договора (далее – залог) является способом обеспечения исполнения обязательства, предусмотренным соглашением Сторон.

В соответствии с настоящим соглашением Залогодатель передает Заказчику - Залогодержателю в залог денежные средства в размере _____ (_____) руб., путем безналичного перечисления по следующим реквизитам:

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
ИНН 2463011853
КПП 246301001
р/с 40503810302000000002
в СФ ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск
БИК 040407592
к/с 30101810100000000592.

Денежные средства должны быть перечислены Залогодателем в срок до __. __. 2011.

Залог осуществляется в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Залогодателя (Подрядчика) перед Заказчиком по контракту № _____ (далее – контракт).

Залогом обеспечивается обязательство Залогодателя (Подрядчика) по выполнению работ, предусмотренных контрактом, в установленный контрактом срок.

2. С момента поступления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в указанном размере на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан:

- 1) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности денежных средств, в том числе для защиты их от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
- 2) немедленно уведомлять Залогодателя о возникновении угрозы утраты заложенных денежных средств.

Заказчик не вправе совершать действий, влекущих уменьшение суммы денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Заказчик не уплачивает Залогодателю проценты за пользование денежными средствами, не возмещает никаких расходов, понесенных Залогодателем в связи с исполнением настоящего соглашения, не страхует денежные средства от рисков утраты.

3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения, в том числе, просрочки исполнения) Залогодателем (Подрядчиком) обязательств по контракту по обстоятельствам, за которые он отвечает, обращение взыскания на денежные средства осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке, безакцептно.

4. Обращение взыскания не допускается, если допущенное Залогодателем (Подрядчиком) нарушение обеспеченного обязательства крайне незначительно. Если не доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного обязательства крайне незначительно при условии, что период просрочки исполнения обязательства составляет менее 3 (трех) календарных дней.

5. Денежные средства возвращаются Залогодателю Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по контракту на основании письменного требования Залогодателя о возврате денежных средств, направленного Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных контрактом обязательств, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком соответствующего требования Залогодателя.