

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"  
Выпуска из реестра членов саморегулируемой организации №2022/0466 от 16 мая 2022

Выборочный капитальный ремонт  
учебного корпуса №23

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

01-2022-ЭМ

Силовое электрооборудование

2022 г.

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"  
Выпуска из реестра членов саморегулируемой организации №2022/0466 от 16 мая 2022

Выборочный капитальный ремонт  
учебного корпуса №23

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

01-2022-ЭМ

Силовое электрооборудование

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Главный инженер проекта

Е.М. Сергуничева

2022 г.



# Ведомость рабочих чертежей основного проекта

	Наименование	примечание
1	Общие данные	
2	Демонтаж оборудования	

**Общие указания.**

Решение по разработке рабочей документации по объекту: «Выборочный капитальный ремонт учебного корпуса №23», расположенного по адресу: 660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, 82 принято на основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Подрядчику необходимо предоставить заказчику акты скрытых работ на демонтажные работы

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

01-2022-ЭМ									
Выборочный капитальный ремонт учебного корпуса №23									
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Юрьева Р.М.			<i>РМ</i>	01.22		Общие данные	Р	1
ГИП	Сергуничева			<i>СГ</i>	01.22	ФГАОУ ВО СФУ			
Н. Контроль	Сергуничева			<i>СГ</i>	01.22				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Демонтаж</u>							
	2.4.1 Вводно-распределительное устройство	ВРУ			шт.	1		
	2.4.2 Щиток освещения	ЩО			шт.	3		
	2.4.3 Щитки пожарной и охранной сигнализации				шт.	2		
	2.4.4 Кабельная сеть 0,4кВ				м	250		
	2.4.5 Светильники люминесцентные				шт.	80		
	2.4.6 Розетки однополюсные				шт.	40		
	2.4.7 Выключатели однополюсные				шт.	20		
	2.4.8 Щит РП-0,4 в составе: автоматические выключатели трехполюсные АЭ100-7шт.				шт.	1		
	2.4.9 Выключатель однополюсные для посудомоечной машины				шт.	1		
	2.4.10 Пускатель магнитный ПМЕ				шт.	3		
	2.4.11 Щит управления электрокотлом				шт.	1		
	2.4.12 Выключатель автоматический АП-50				шт.	3		
	2.4.13 Люстра двухрожковая				шт.	2		
	Демонтажные работы оформить актом скрытых работ, Демонтированное оборудование передается по акту приема-передачи службе эксплуатации							

Инв.№подл.      Подпись и дата      Взам инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

01-2022-ЭМ

Лист  
2