

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок № 41-11/А
на выполнение работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
(от 24.03.2011)

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – университет), 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, e-mail: goszakaz@lan.krasu.ru.

Процедура размещения заказа в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Правилами размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» www.sfu-kras.ru (далее по тексту – официальный сайт).

Заказчик предусматривает осуществить размещение заказа на выполнение работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – работы) согласно следующим условиям:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ (с указанием требований, установленных заказчиком к качеству, характеристикам и объему работ, требований к их безопасности, требований к результатам работ и иных показателей, связанных с определением соответствия результата работ потребностям заказчика):

Определяется согласно Приложению № 1 к настоящему извещению, являющемуся его неотъемлемой частью.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

Место выполнения работ - г. Красноярск, пр. Свободный, 79, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, г. Красноярск, пер. Вузовский, 3.

Сроки выполнения работ – в течение 1 (одного) месяца с момента заключения контракта согласно графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком.

Максимальная цена контракта: 497 100 рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов, используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов и оборудования к месту выполнения работ, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – желающие принять участие в выполнении указанных работ могут предоставить котировочную заявку по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. Р 6-02, тел. (391) 246-98-63, (391) 291-27-37, в срок с 09-00 час. 25.03.2011 (красноярского времени (MSK+4)) до 17-00 30.03.2011 (красноярского времени (MSK+4)) в рабочие дни (пн.–пт. с 09-00 до 17-00, обед с 12-30 до 13-00 часов) и до 16-00 в предпраздничные дни, либо в тот же срок в виде электронного документа, согласно утвержденной форме, прилагаемой ниже, по e-mail: goszakaz@lan.krasu.ru.

Котировочные заявки, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются.

Срок и условия оплаты выполняемых работ – оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: оплата производится по факту выполненных работ на основании счетов фактур, счетов и акта выполненных работ, в течение 10 банковских дней после получения платежных документов.

Срок подписания контракта с победителем запроса котировок – не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победитель в проведении запроса котировок обязан представить подписанный контракт непосредственно Заказчику, либо обеспечить поступление Заказчику подписанного контракта не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования к участникам размещения заказа:

-соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом размещаемого заказа;

-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках размещения заказа.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и синей печатью либо в форме электронного документа.

Все листы котировочной заявки, подаваемой в письменной форме, должны быть прошиты и пронумерованы.

Приложения:

-Приложение №1;

-форма котировочной заявки (в том числе для подачи в форме электронного документа);

-проект контракта.

Технические требования к выполнению работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей (техническому обслуживанию огнетушителей):

Освидетельствование, перезарядка и ремонт огнетушителей должны проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации огнетушителей и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, соответствующем требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, уполномоченным на выполнение соответствующих работ, имеющим соответствующие лицензии на проведение данного вида работ.

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации огнетушителей, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

По окончании выполнения работ подрядчик должен сделать отметку о проведенных работах в паспорте огнетушителя и на бирке, закрепленной на огнетушителе.

При выполнении работ должны соблюдаться следующие требования:

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

Работы выполняются с использованием:

- помещения, оснащенного приточно-вытяжной вентиляцией (согласно действующим нормативным документам) и необходимых складских помещений;
- емкостей, необходимых для сбора остатков ОТВ, выгружаемых из огнетушителей;
- необходимого оборудования для регенерации или утилизации ОТВ;
- необходимого инструмента для выполнения работ по разборке и ремонту огнетушителей и безопасного источника освещения (с напряжением питания не более 36 В) для проведения внутреннего осмотра огнетушителей;
- безопасного аттестованного оборудования для проверки основных параметров огнетушителей, ОТВ и проведения испытаний огнетушителей и их узлов. В целях безопасности испытательное оборудование должно располагаться в отдельном помещении;
- камеры для сушки и окраски огнетушителей, безопасной системы зарядки огнетушителей и баллонов осушенным газом, оборудования для контроля массы и герметичности газовых баллонов и огнетушителей;
- необходимого набора этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название субъекта, выполнившего работы, и его юридический адрес.

Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию, перезарядке и ремонту:

№ п/п	Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию	Количество
1	ОУ-1	50
2	ОУ-2	50
3	ОУ-3	50
4	ОУ-4	50
5	ОУ-5	50
6	ОУ-10	50
7	ОУ-40	50
8	ОП-2	50
9	ОП-3	50
10	ОП-4	50

11	ОП-5	50
12	ОП-8	50
13	ОП-50	5
14	ОП-100	5
	Перечень огнетушителей, подлежащих перезарядке	
15	ОУ-1	10
16	ОУ-2	10
17	ОУ-3	50
18	ОУ-4	50
19	ОУ-5	50
20	ОУ-10	20
21	ОУ-40	10
22	ОП-2	50
23	ОП-3	50
24	ОП-4	50
25	ОП-5	50
26	ОП-8	50
27	ОП-50	5
28	ОП-100	5
	Перечень огнетушителей, подлежащих ремонту	
29	Замена раструба к ОУ-1-ОУ-6	100
30	Замена раструба к ОУ-8 со шлангом	20
31	Замена раструба к ОУ-10 со шлангом	20
32	Замена раструба к ОУ-20;ОУ-25 со шлангом	20
33	Замена раструба к ОУ-40 со шлангом	10
34	Замена раструба к ОУ-80 со шлангом	10
35	Замена выкидной трубки к ОУ 1-6	20
36	Замена колеса к ОУ-10/20	10
37	Замена колеса к ОУ-25/40	10
38	Замена ЗПУ к ОУ 1-10	90
39	Замена ЗПУ к ОУ 25, 40-80	10
40	Замена тележки к ОУ-10-12	3
41	Ремонт ЗПУ	99
42	Замена пист. в сборе со шлангом ОП-5	41

43	Замена пист. в сборе со шлангом ОП-10	40
44	Замена пист. в сборе со шлангом ОП 50-100	10
45	Замена шланга ОП 3-5	50
46	Замена наконечника ОП1-2	50
47	Замена ЗПУ к ОП-5	30
48	Замена ЗПУ к ОП 50-100	10
49	Замена манометра большой\малый	100
50	Замена крышки к ОПУ-2	20
51	Чека к ОП-2, ОП-10	100
52	Замена газогенератора к ОП 3-5	50
53	Замена крышки к ОПУ-5	50
54	Замена головки к ОПУ-10	50

Выполняемые работы должны соответствовать обязательным требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Работы должны быть качественными. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям извещения о проведении запроса котировок и требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья людей, обеспечение сохранности имущества Заказчика, обеспечение ненанесения ущерба окружающей среде.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г. Красноярск

« ____ » _____ 2011 года

На Ваш запрос котировок № 41-11/А на выполнение работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»:

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), телефон, банковские реквизиты участника размещения заказа, КПП)

ИНН _____

согласно осуществить выполнение работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – работы) согласно следующим условиям:

Технические требования к выполнению работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей (техническому обслуживанию огнетушителей):

Освидетельствование, перезарядка и ремонт огнетушителей будут проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации огнетушителей и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, соответствующем требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, уполномоченным на выполнение соответствующих работ, имеющим соответствующие лицензии на проведение данного вида работ.

Техническое обслуживание огнетушителей будет проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов уполномоченным лицом.

По окончании выполнения работ подрядчик делает отметку о проведенных работах в паспорте огнетушителя и на бирке, закрепленной на огнетушителе.

При выполнении работ будут соблюдаться следующие требования:

Работы будут выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

Работы будут выполняться с использованием:

- помещения, оснащенного приточно-вытяжной вентиляцией (согласно действующим нормативным документам) и необходимых складских помещений;
- емкостей, необходимых для сбора остатков ОТВ, выгружаемых из огнетушителей;
- необходимого оборудования для регенерации или утилизации ОТВ;
- необходимого инструмента для выполнения работ по разборке и ремонту огнетушителей и безопасного источника освещения (с напряжением питания не более 36 В) для проведения внутреннего осмотра огнетушителей;
- безопасного аттестованного оборудования для проверки основных параметров огнетушителей, ОТВ и проведения испытаний огнетушителей и их узлов. В целях безопасности испытательное оборудование должно располагаться в отдельном помещении;
- камеры для сушки и окраски огнетушителей, безопасной системы зарядки огнетушителей и баллонов осушенным газом, оборудования для контроля массы и герметичности газовых баллонов и огнетушителей;
- необходимого набора этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название субъекта, выполнившего работы, и его юридический адрес.

Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию, перезарядке и ремонту:

№ п/п	Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию	Количество
1	ОУ-1	50
2	ОУ-2	50
3	ОУ-3	50

4	ОУ-4	50
5	ОУ-5	50
6	ОУ-10	50
7	ОУ-40	50
8	ОП-2	50
9	ОП-3	50
10	ОП-4	50
11	ОП-5	50
12	ОП-8	50
13	ОП-50	5
14	ОП-100	5
	Перечень огнетушителей, подлежащих перезарядке	
15	ОУ-1	10
16	ОУ-2	10
17	ОУ-3	50
18	ОУ-4	50
19	ОУ-5	50
20	ОУ-10	20
21	ОУ-40	10
22	ОП-2	50
23	ОП-3	50
24	ОП-4	50
25	ОП-5	50
26	ОП-8	50
27	ОП-50	5
28	ОП-100	5
	Перечень огнетушителей, подлежащих ремонту	
29	Замена раструба к ОУ-1-ОУ-6	100
30	Замена раструба к ОУ-8 со шлангом	20
31	Замена раструба к ОУ-10 со шлангом	20
32	Замена раструба к ОУ-20;ОУ-25 со шлангом	20
33	Замена раструба к ОУ-40 со шлангом	10
34	Замена раструба к ОУ-80 со шлангом	10
35	Замена выкидной трубки к ОУ 1-6	20

36	Замена колеса к ОУ-10/20	10
37	Замена колеса к ОУ-25/40	10
38	Замена ЗПУ к ОУ 1-10	90
39	Замена ЗПУ к ОУ 25, 40-80	10
40	Замена тележки к ОУ-10-12	3
41	Ремонт ЗПУ	99
42	Замена пист. в сборе со шлангом ОП-5	41
43	Замена пист. в сборе со шлангом ОП-10	40
44	Замена пист. в сборе со шлангом ОП 50-100	10
45	Замена шланга ОП 3-5	50
46	Замена наконечника ОП1-2	50
47	Замена ЗПУ к ОП-5	30
48	Замена ЗПУ к ОП 50-100	10
49	Замена манометра большой\малый	100
50	Замена крышки к ОПУ-2	20
51	Чека к ОП-2, ОП-10	100
52	Замена газогенератора к ОП 3-5	50
53	Замена крышки к ОПУ-5	50
54	Замена головки к ОПУ-10	50

Выполняемые работы будут соответствовать обязательным требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Работы будут выполняться в соответствии с требованиями НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Работы будут качественными. Качество выполняемых работ будет соответствовать требованиям извещения о проведении запроса котировок и требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья людей, обеспечение сохранности имущества Заказчика, обеспечение ненанесения ущерба окружающей среде.

Цена работ – _____ (_____) рублей, в том числе НДС _____ (_____) рублей. Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов, используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов и оборудования к месту выполнения работ, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся выполнить работы на условиях контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок и подписать контракт в установленные заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник размещения заказа изучил извещение о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему), а также Правила размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» и согласен с условиями участия в запросе

котировок, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему) и Правилах размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

Приложение:

1. Документ, подтверждающий правомочия на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок № 41-11/А на выполнение работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» на ___ л. в 1 экз.

Подпись уполномоченного лица _____ / _____
М. П.

КОНТРАКТ № 41/2011-кт/А
на выполнение работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

г. Красноярск

«__» _____ 2011 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

победитель запроса котировок (протокол _____ от _____.____.2011) – _____, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице

(указывается должность (без сокращений))

(указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))

действующ___ на _____ основании

(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик выполняет работы по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – работы), а Заказчик оплачивает соответствующие работы на условиях, указанных в настоящем контракте.

Характеристики и объем выполняемых работ указываются в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему контракту).

1.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС (____) руб. Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов, используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов и оборудования к месту выполнения работ, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: оплата производится по факту выполненных работ на основании счетов фактур, счетов и акта выполненных работ, в течение 10 банковских дней после получения платежных документов.

3. Место, сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, г. Красноярск, пер. Вузовский, 3.

3.2. Сроки выполнения работ: в течение 1 (одного) месяца с момента заключения контракта согласно графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком (Приложение № 2 к настоящему контракту).

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ, принятых последним на себя согласно условиям настоящего контракта;

4.1.2.требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц;

4.1.3.требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленного комплекта документов, указанного в разделе 5 контракта, подтверждающего исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта;

4.1.4.запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ;

4.1.5.в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

Заказчик вправе отказаться:

- от оплаты выполненных без его согласия работ.

4.2.Заказчик обязан:

4.2.1.своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями контракта;

4.2.2.сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

4.2.3.при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения работ, порядке выполнении работ.

Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1.требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ по настоящему контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

4.3.2.требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

4.3.3.запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего контракта;

4.3.4.получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

4.3.5.самостоятельно определять способы выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1.выполнять работы в соответствии с условиями контракта, а также требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода;

4.4.2.своевременно информировать Заказчика об окончании выполнения работ;

4.4.3.обеспечивать соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

4.4.4.устранять недостатки, возникшие по вине Подрядчика, в установленные настоящим контрактом сроки;

4.4.5.с обязательным уведомлением Заказчика и при его согласии отступать от согласованного объема работ, а также приостановить выполнение работ до получения соответствующих указаний Заказчика, если в процессе их выполнения обнаружится скрытый дефект, неустранение которого затрудняет или делает невозможным выполнение работ, а также может повлиять на качество выполняемых работ.

В случае выявления скрытого дефекта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить о нем Заказчика, составив акт о наличии скрытых дефектов, который подлежит согласованию с Заказчиком;

4.4.6.уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае, если соблюдение указаний Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество выполняемых работ или повлечь за собой невозможность их выполнения в срок;

4.4.7.своевременно и надлежащим образом выполнить работы с использованием своих материалов, собственными силами и средствами;

4.4.8.выполнять свои обязанности по настоящему контракту надлежащим образом, качественно и в установленные сроки.

5. Условия выполнения работ и порядок приемки

5.1.По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ в соответствии с установленными формами.

5.2.В случае несоответствия выполненных работ требованиям настоящего контракта, составляется соответствующий двухсторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации.

5.3.Подрядчик обязуется выполнять требования нормативных документов по охране труда и противопожарной безопасности, а также требований пропускного и внутриобъектного режима, действующего в организации, а Заказчик создать условия в рабочей зоне, отвечающие требованиям безопасности труда и противопожарной безопасности.

5.4.Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ с учетом требований настоящего контракта.

6. Объем предоставления гарантии качества работ и ответственность Сторон

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.2.При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

6.3.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет один процент от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (при условии уведомления Заказчика об указанных обстоятельствах в течение двадцати календарных дней с момента их возникновения) или по вине Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (при условии уведомления Подрядчика об указанных обстоятельствах в течение двадцати календарных дней с момента их возникновения) или по вине Подрядчика.

6.5.В случае, если работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий контракта, в том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 10 (десяти) процентов цены контракта вне зависимости от того, были ли выполненные работы приняты Заказчиком.

6.6.Уплата пени (штрафа, неустойки) не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

7.2. В случае наступления указанных в пункте 6.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

8. Порядок расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

10.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.5. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте университета www.sfu-kras.ru.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Подрядчик:	Заказчик:
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
Юридический адрес / E-mail: т/ф: . ИНН/КПП Платежные реквизиты: р/с к/с БИК	
Подрядчик:	Заказчик
Генеральный	Ректор

директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	_____/Е.А. Ваганов/ М.П.
--	-----------------------------

Техническое задание

Технические требования к выполнению работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей (техническому обслуживанию огнетушителей):

Освидетельствование, перезарядка и ремонт огнетушителей должны проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации огнетушителей и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, соответствующем требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, уполномоченным на выполнение соответствующих работ, имеющим соответствующие лицензии на проведение данного вида работ.

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации огнетушителей, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

По окончании выполнения работ подрядчик должен сделать отметку о проведенных работах в паспорте огнетушителя и на бирке, закрепленной на огнетушителе.

При выполнении работ должны соблюдаться следующие требования:

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

Работы выполняются с использованием:

- помещения, оснащенного приточно-вытяжной вентиляцией (согласно действующим нормативным документам) и необходимых складских помещений;
- емкостей, необходимых для сбора остатков ОТВ, выгружаемых из огнетушителей;
- необходимого оборудования для регенерации или утилизации ОТВ;
- необходимого инструмента для выполнения работ по разборке и ремонту огнетушителей и безопасного источника освещения (с напряжением питания не более 36 В) для проведения внутреннего осмотра огнетушителей;
- безопасного аттестованного оборудования для проверки основных параметров огнетушителей, ОТВ и проведения испытаний огнетушителей и их узлов. В целях безопасности испытательное оборудование должно располагаться в отдельном помещении;
- камеры для сушки и окраски огнетушителей, безопасной системы зарядки огнетушителей и баллонов осушенным газом, оборудования для контроля массы и герметичности газовых баллонов и огнетушителей;
- необходимого набора этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название субъекта, выполнившего работы, и его юридический адрес.

Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию, перезарядке и ремонту:

№ п/п	Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию	Количество
1	ОУ-1	50
2	ОУ-2	50
3	ОУ-3	50
4	ОУ-4	50
5	ОУ-5	50
6	ОУ-10	50
7	ОУ-40	50
8	ОП-2	50

9	ОП-3	50
10	ОП-4	50
11	ОП-5	50
12	ОП-8	50
13	ОП-50	5
14	ОП-100	5
	Перечень огнетушителей, подлежащих перезарядке	
15	ОУ-1	10
16	ОУ-2	10
17	ОУ-3	50
18	ОУ-4	50
19	ОУ-5	50
20	ОУ-10	20
21	ОУ-40	10
22	ОП-2	50
23	ОП-3	50
24	ОП-4	50
25	ОП-5	50
26	ОП-8	50
27	ОП-50	5
28	ОП-100	5
	Перечень огнетушителей, подлежащих ремонту	
29	Замена раструба к ОУ-1-ОУ-6	100
30	Замена раструба к ОУ-8 со шлангом	20
31	Замена раструба к ОУ-10 со шлангом	20
32	Замена раструба к ОУ-20;ОУ-25 со шлангом	20
33	Замена раструба к ОУ-40 со шлангом	10
34	Замена раструба к ОУ-80 со шлангом	10
35	Замена выкидной трубки к ОУ 1-6	20
36	Замена колеса к ОУ-10/20	10
37	Замена колеса к ОУ-25/40	10
38	Замена ЗПУ к ОУ 1-10	90
39	Замена ЗПУ к ОУ 25, 40-80	10
40	Замена тележки к ОУ-10-12	3

41	Ремонт ЗПУ	99
42	Замена пист. в сборе со шлангом ОП-5	41
43	Замена пист. в сборе со шлангом ОП-10	40
44	Замена пист. в сборе со шлангом ОП 50-100	10
45	Замена шланга ОП 3-5	50
46	Замена наконечника ОП1-2	50
47	Замена ЗПУ к ОП-5	30
48	Замена ЗПУ к ОП 50-100	10
49	Замена манометра большой\малый	100
50	Замена крышки к ОПУ-2	20
51	Чека к ОП-2, ОП-10	100
52	Замена газогенератора к ОП 3-5	50
53	Замена крышки к ОПУ-5	50
54	Замена головки к ОПУ-10	50

Выполняемые работы должны соответствовать обязательным требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Работы должны быть качественными. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям извещения о проведении запроса котировок и требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья людей, обеспечение сохранности имущества Заказчика, обеспечение нанесения ущерба окружающей среде.

Подрядчик: Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Заказчик Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.
--	--

График выполнения работ

Подрядчик:	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.