

**Извещение о разъяснении
положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 48-14/А/эф по выбору
Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключения контракта на выполнение работ
по ремонту водопроводно-насосной станции, расположенной по адресу: г. Красноярск, пр.
Свободный, 81 «Б»
(24.07.2014)**

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – Заказчик, университет) в соответствии с разделом 11 документации об аукционе в электронной форме № 48-14/А/эф по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту водопроводно-насосной станции, расположенной по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 81 «Б» (далее – аукцион, открытый аукцион в электронной форме) на запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме:

разъясняет:

По вопросам о разъяснении п.п. 33, 34 Таблицы № 2 (Дефектная ведомость) Приложения № 2 к документации об аукционе:

Пункт 34 Таблицы № 2 (Дефектная ведомость) Приложения № 2 к документации об аукционе предполагает проведение работ предусмотренных в пункте 33 Таблицы № 2 (Дефектная ведомость) Приложения № 2 к документации об аукционе с увеличением толщины бетонного покрытия до толщины 50 мм.

По вопросам о разъяснении п. 46 Таблицы № 2 (Дефектная ведомость) Приложения № 2 к документации об аукционе:

Пункт 46 Таблицы № 2 (Дефектная ведомость) Приложения № 2 к документации об аукционе действительно предполагает выполнение работ по боковой изоляции стен, фундаментов глиной в объеме 300 м³.