

ПРОТОКОЛ рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Красноярск, 31 марта 2011 года

Место проведения процедуры рассмотрения и оценки: ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск, пр. Свободный, 79, конференц-зал). Время проведения: 10-30 час.

Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (запрос котировок 41-11/А).

Присутствовали:

Зам. председателя комиссии:

Моисеев Е.Ю., зам. первого проректора по капитальному строительству;

Члены комиссии:

Янаев Е.Ю., директор Центра энергоэффективности СФУ;

Исхакова В.Р., зам. начальника административно-правового управления;

Трошина С.С., начальник отдела правового обеспечения размещения заказа;

Старикова Н.Н., зам. начальника отдела правового обеспечения размещения заказа;

Карпов С.Г., зам. начальника отдела экономической безопасности.

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – университет), 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, e-mail: goszakaz@lan.krasu.ru.

Процедура размещения заказа в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Правилами размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» www.sfu-kras.ru (далее – официальный сайт).

Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 30 Правил.

Существенными условиями контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие условия:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ (с указанием требований, установленных заказчиком к качеству, характеристикам и объему работ, требований к их безопасности, требований к результатам работ и иных показателей, связанных с определением соответствия результата работ потребностям заказчика):

Определяется согласно Приложению № 1 к извещению, являющемуся его неотъемлемой частью.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

Место выполнения работ - г. Красноярск, пр. Свободный, 79, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, г. Красноярск, пер. Вузовский, 3.

Сроки выполнения работ – в течение 1 (одного) месяца с момента заключения контракта согласно графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком.

Максимальная цена контракта: 497 100 рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов, используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов и оборудования к месту выполнения работ, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Срок и условия оплаты выполняемых работ – оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: оплата производится по факту выполненных работ на основании счетов фактур, счетов и акта выполненных работ, в течение 10 банковских дней после получения платежных документов.

Срок подписания контракта с победителем запроса котировок – не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победитель в проведении запроса котировок обязан представить подписанный контракт непосредственно Заказчику, либо обеспечить поступление Заказчику подписанного контракта не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования к участникам размещения заказа:

-соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом размещаемого заказа;

-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках размещения заказа.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок № 41-11/А

Технические требования к выполнению работ по освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей (техническому обслуживанию огнетушителей):

Освидетельствование, перезарядка и ремонт огнетушителей должны проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации огнетушителей и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, уполномоченным на выполнение соответствующих работ, имеющим соответствующие лицензии на проведение данного вида работ.

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации огнетушителей, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

По окончании выполнения работ подрядчик должен сделать отметку о проведенных работах в паспорте огнетушителя и на бирке, закрепленной на огнетушителе.

При выполнении работ должны соблюдаться следующие требования:

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

Работы выполняются с использованием:

- помещения, оснащенного приточно-вытяжной вентиляцией (согласно действующим нормативным документам) и необходимых складских помещений;

- емкостей, необходимых для сбора остатков ОТВ, выгружаемых из огнетушителей;

- необходимого оборудования для регенерации или утилизации ОТВ;

- необходимого инструмента для выполнения работ по разборке и ремонту огнетушителей и безопасного источника освещения (с напряжением питания не более 36 В) для проведения внутреннего осмотра огнетушителей;

- безопасного аттестованного оборудования для проверки основных параметров огнетушителей, ОТВ и проведения испытаний огнетушителей и их узлов. В целях безопасности испытательное оборудование должно располагаться в отдельном помещении;

- камеры для сушки и окраски огнетушителей, безопасной системы зарядки огнетушителей и баллонов осушенным газом, оборудования для контроля массы и герметичности газовых баллонов и огнетушителей;

- необходимого набора этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название субъекта, выполнившего работы, и его юридический адрес.

Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию, перезарядке и ремонту:

№ п/п	Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию	Количество
1	ОУ-1	50
2	ОУ-2	50
3	ОУ-3	50
4	ОУ-4	50
5	ОУ-5	50
6	ОУ-10	50
7	ОУ-40	50
8	ОП-2	50
9	ОП-3	50
10	ОП-4	50
11	ОП-5	50
12	ОП-8	50
13	ОП-50	5
14	ОП-100	5
	Перечень огнетушителей, подлежащих перезарядке	
15	ОУ-1	10
16	ОУ-2	10
17	ОУ-3	50
18	ОУ-4	50
19	ОУ-5	50
20	ОУ-10	20
21	ОУ-40	10
22	ОП-2	50
23	ОП-3	50
24	ОП-4	50
25	ОП-5	50
26	ОП-8	50
27	ОП-50	5
28	ОП-100	5
	Перечень огнетушителей, подлежащих ремонту	
29	Замена раструба к ОУ-1-ОУ-6	100

30	Замена раструба к ОУ-8 со шлангом	20
31	Замена раструба к ОУ-10 со шлангом	20
32	Замена раструба к ОУ-20;ОУ-25 со шлангом	20
33	Замена раструба к ОУ-40 со шлангом	10
34	Замена раструба к ОУ-80 со шлангом	10
35	Замена выкидной трубки к ОУ 1-6	20
36	Замена колеса к ОУ-10/20	10
37	Замена колеса к ОУ-25/40	10
38	Замена ЗПУ к ОУ 1-10	90
39	Замена ЗПУ к ОУ 25, 40-80	10
40	Замена тележки к ОУ-10-12	3
41	Ремонт ЗПУ	99
42	Замена пист. в сборе со шлангом ОП-5	41
43	Замена пист. в сборе со шлангом ОП-10	40
44	Замена пист. в сборе со шлангом ОП 50-100	10
45	Замена шланга ОП 3-5	50
46	Замена наконечника ОП1-2	50
47	Замена ЗПУ к ОП-5	30
48	Замена ЗПУ к ОП 50-100	10
49	Замена манометра большой\малый	100
50	Замена крышки к ОПУ-2	20
51	Чека к ОП-2, ОП-10	100
52	Замена газогенератора к ОП 3-5	50
53	Замена крышки к ОПУ-5	50
54	Замена головки к ОПУ-10	50

Выполняемые работы должны соответствовать обязательным требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Работы должны быть качественными. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям извещения о проведении запроса котировок и требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья людей, обеспечение сохранности имущества Заказчика, обеспечение нанесения ущерба окружающей среде.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок, 17 часов 00 минут 30.03.2011, поступили 3 (три) котировочные заявки в бумажном виде, как зафиксировано в Данных регистрации поступления котировочных заявок (Приложение № 1 к настоящему протоколу), следующих участников размещения заказа:

№	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Адрес (юридический и фактический)	Адрес электронной почты (при его наличии)	Точное время поступления котировочной заявки
1	Общество с ограниченной ответственностью «Агентство пожарной безопасности»	660118, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 45-01	Нет сведений	30.03.2011 13:35
2	Общество с ограниченной ответственностью «Август»	660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 14	Нет сведений	30.03.2011 14:49
3	Общество с ограниченной ответственностью «Альт»	660118, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 45-93	Нет сведений	30.03.2011 16:00

Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:

1. Котировочная заявка, представленная Обществом с ограниченной ответственностью «Август», не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (в котировочной заявке участника размещения заказа: п.п. 38 графы «Перечень огнетушителей, подлежащих ремонту» Таблицы «Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию, перезарядке и ремонту» (лист 2 заявки) указано: замене подлежит «ЗПУ к ОУ 10-10», в то время как в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок: п.п. 38 графы «Перечень огнетушителей, подлежащих ремонту» Таблицы «Перечень огнетушителей, подлежащих освидетельствованию, перезарядке и ремонту» замене подлежит «ЗПУ к ОУ 1-10»). В соответствии с ч. 3 ст. 30 Правил котировочную заявку, не соответствующую требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, представленную Обществом с ограниченной ответственностью «Август», не рассматривать и отклонить.

2. Учитывая наименьшую стоимость товара, признать победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «Альт» (660118, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 45-93) на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок – 472 245,00 (четыреста семьдесят две тысячи двести пять рублей 00 копеек) рублей, НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов, используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов и оборудования к месту выполнения работ, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

**ДАнные РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК**

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Дата поступления	Время поступления	Регистрационный номер	Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1	Общество с ограниченной ответственностью «Агентство пожарной безопасности»	30.03.2011	13:35	1	Бумажный
2	Общество с ограниченной ответственностью «Август»	30.03.2011	14:49	2	Бумажный
3	Общество с ограниченной ответственностью «Альт»	30.03.2011	16:00	3	Бумажный

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Допустить/не допустить до процедуры оценки	Основания принятого решения	Цена контракта (руб.)	Решение комиссии
1	Общество с ограниченной ответственностью «Агентство пожарной безопасности»	Допустить	Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок	497 000,00	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Август»	Не допустить, так как принято решение не рассматривать заявку и отклонить ее	Не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок		
3	Общество с ограниченной ответственностью «Альт»	Допустить	Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок	472 245,00	Признать победителем

Подписи:

Зам. председателя комиссии:

Моисеев Е.Ю., зам. первого проректора по капитальному строительству;

Члены комиссии:

Янаев Е.Ю., директор Центра энергоэффективности СФУ;

Исхакова В.Р., зам. начальника административно-правового управления;

Трошина С.С., начальник отдела правового обеспечения размещения заказа;

Старикова Н.Н., зам. начальника отдела правового обеспечения размещения заказа;

Карпов С.Г., зам. начальника отдела экономической безопасности.

Ректор
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Е.А. Ваганов